


Netzanschluss Gasverteilungsnetz
 Niederdruck (max. 25 mbar)
 1 Gaszähler



- 0 Hauseinführung
- 1 Hauptabsperreinrichtung (HAE)
- 2 Lösbare Verbindung 3-Teilig
- GS** Gasströmungswächter
Auswahl und Anordnung nach DVGW G600
- 4 Gaszähler -Absperreinrichtung
- 5 Zweirohr-Gaszähler +
Zählerregler wird von GWH gestellt
- 5a Zähleranschlussplatte
unbedingt erforderlich !
- 5b Zählerausgangsverschraubung



Im Mehrfamilienhaus als passive
 Maßnahme wählen: nicht
 "allgemeine zugänglicher Raum"

Im Ein- und Zweifamilienhaus keine
 passiven Maßnahmen erforderlich, da
 kein "allgemein zugänglicher Raum"